

MPS/MU - NOTE/H 08-4  
LM/ld - 11.11.1968

ALARME DU VENDREDI 8 NOVEMBRE A 14.30 h.

DANS LE HALL SUD

L'alarme locale de l'explosimètre s'est enclenchée puis, 30 secondes après, la sirène du Hall. L'annonce d'évacuation a fonctionné automatiquement, mais quelques secondes seulement. En effet, l'alarme était de très courte durée.

Après quelques minutes, et après enquête auprès des personnes responsables (un membre de la Section Hydrogène était présent), l'opérateur du MCR a donné l'annonce de la fin d'alarme.

L'explosimètre a été déclenché par de l'hydrogène gazeux sorti lors de la déconnexion du dewar, celui-ci étant encore plein et, par conséquent, ayant une consommation plus élevée.

L. Mazzone

cc: J.H.B. Madson  
G.L. Munday  
G. Rosset  
P.H. Standley