

# 午後 9 時 55 分発表

## < 福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ > ( 3 月 11 日 午後 9 時現在 )

平成 23 年 3 月 11 日  
東京電力株式会社  
福島第一原子力発電所

### 1 号機 ( 停止中 )

- ・原子炉は停止し、非常用復水器で原子炉蒸気を冷やしております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

### 2 号機 ( 停止中 )

- ・原子炉は停止し、原子炉隔離時冷却系で原子炉に注水をしておりましたが、現在、運転状態は不明であり、原子炉水位確認できない状態です。
- ・現時点において、原子炉の水位低下により、放射性物質が放出される恐れがあるため、半径 3 km 以内の地域住民に対して、避難勧告が自治体から出されております。

### 3 号機 ( 停止中 )

- ・原子炉は停止し、原子炉隔離時冷却系で原子炉に注水しております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

### 4 号機 ( 定期検査で停止中 )

- ・原子炉は停止しており、安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

### 5 号機 ( 定期検査で停止中 )

- ・原子炉は停止しており、安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

### 6 号機 ( 定期検査で停止中 )

- ・原子炉は停止しており、安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

## 午後 9 時 55 分発表

### その他

- ・モニタリングカーにより発電所敷地内外（屋外）の放射性物質の測定を行い、通常値と変わらないことを確認しました。現時点において外部への放射能の影響は確認されておりません。  
引き続き、排気筒や放水口等からの放射性物質の放出の可能性について詳細に監視してまいります。
- ・発電所構内発電所構内においてけが人（協力企業）2名が発生しており、そのうち1名（骨折）は救急車、もう1名については業務車にて病院に搬送いたしました。

以 上

（お問い合わせ先）

福島第一原子力発電所  
広 報 部

TEL 080 - 6026 - 7930

080 - 6026 - 7931