

午後 1 時 20 分発表

< 福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ >
(3 月 12 日 午後 1 時現在)

平成 23 年 3 月 12 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所は全号機 (1 ~ 6 号機) 停止しております。

1 号機 (停止中)

- ・原子炉は停止し、非常用復水器で原子炉蒸気を冷やしておりましたが、現在は停止しています。原子炉格納容器内の圧力が上昇していることから、国の指示により、安全に万全を期すため、原子炉格納容器内の圧力を降下させる操作を継続実施中です。
現在、原子炉水位は低くなってきており、注水を順次実施しております。

2 号機 (停止中)

- ・原子炉は停止し、原子炉隔離時冷却系で原子炉に注水を行っております。
現在、原子炉水位は通常より低いものの安定しております。なお、国の指示により、安全に万全を期すため、原子炉格納容器内の圧力を降下させる操作の準備を行っております。

3 号機 (停止中)

- ・原子炉は停止し、高圧注水系で原子炉に注水しております。なお、国の指示により、安全に万全を期すため、原子炉格納容器内の圧力を降下させる操作の準備を行っております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

4 号機 (定期検査で停止中)

- ・原子炉は停止しており、安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

5 号機 (定期検査で停止中)

- ・原子炉は停止しており、安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

6 号機 (定期検査で停止中)

- ・原子炉は停止しており、安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏洩はないと考えております。

その他

- ・現在、1 号機の原子炉格納容器の圧力を降下させる操作を実施しておりますが、原子炉建屋内で作業していた当社社員 1 名の線量が 1 0 0 m S v を超過しております (1 0 6 .

午後 1 時 20 分発表

3 mS v)。現在、産業医が不在のため、後日診断することとします。

- ・モニタリングカーにより発電所構内（屋外）の放射性物質（ヨウ素等）の測定の値が通常値より上昇しております。また、モニタリングポストの測定値も通常値より上昇しております。
引き続き、排気筒や放水口等からの放射性物質の放出の可能性について詳細に監視してまいります。
なお、放射性物質が放出される恐れがあるため、国から、半径 10 km 以内の地域住民に対して避難指示が出されています。
- ・発電所構内においてけが人（協力企業）2 名が発生しており、そのうち 1 名（骨折）は救急車、もう 1 名については業務車にて病院に搬送いたしました。
また、当社社員の 1 名は左胸を押さえて立てない状態であったため、救急車にて病院に搬送いたしました。
また、当社社員のうち 2 名が現場において、所在の確認ができておりません。
さらに免震重要棟近傍にいた協力企業作業員 1 名が意識がないため、救急車で病院へ搬送しました。
- ・プラントの復旧に向け全力を尽くしてまいるとともに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続・監視してまいります

以 上